

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Чербакова Н.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2064Л от 04 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Агрокомплекс Павловский"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Ленина, 1
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: ООО "Агрокомплекс Павловский" ОСП "Заветы Ильича", Краснодарский край, Ленинградский район, х.Коржи, ул.Победы 1, в/кран водонапорной башни арт.скважины №362Д восточная окраина х.Коржи
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.03.2019 12:20
Ф.И.О., должность: Тишкина Л. Н., помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 28.03.2019 15:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2064 от 28.03.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 177 от 21.02.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 19.2064 Л 9 К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 28.03.2019 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 2064 дата начала испытаний 28.03.2019 15:50 дата выдачи результата 04.04.2019 16:31					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	12,0±2,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					
Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.03.2019 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2064 дата начала испытаний 28.03.2019 15:30 дата выдачи результата 29.03.2019 13:54					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией					
Проценко Г. Ю.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога