Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кущевская , пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ Щербакова Н.В.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4939Л-4944Л от 28 июня 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Агрокомплекс Павловский"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст.Атаманская, ул.Ленина, 1

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Агрокомплекс Павловский" ОСП "Заветы Ильича" , Краснодарский край, Ленинградский район, х.Коржи, ул.Победы 1
Проба № 4939-в/кран водонапорной башни арт.скважины №7290 западная окраина х.Коржи
Проба № 4940-в/кран водонапорной башни арт.скважины №362Д восточная окраина х.Коржи
Проба № 4941-в/кран водонапорной башни арт.скважины №центральная усадьба, около стадиона х.Коржи
Проба № 4942-в/кран х.Коржи ул. Степная, 15 от скважины №7290
Проба № 4943- в/кран х.Коржи ул. Комсомольская, 4 от скважины №4870
Проба № 4944- в/кран х.Коржи ул. Хлеборобов, 4 от скважины №362Д

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.06.2019 10:00

Ф.И.О., должность: Тишкина Л. Н., помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°С

Дата и время доставки в ИЛ: 26.06.2019 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 4939-4944 от 26.06.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление(заявка) № 667 от 20.05.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.4939 Л 9 К; 19.4940 Л 9 К; 19.4941 Л 9 К; 19.4942 Л 9 К; 19.4943 Л 9 К; 19.4944 Л 9 К;

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4939 дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата выдачи результата 28.06.2019 16:01					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	18,2±3,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4939 дата начала испытаний 26.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 13:38					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории Проценко Г. Ю.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4940 дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата выдачи результата 28.06.2019 16:01					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	18,0±3,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4940 дата начала испытаний 26.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 13:39					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории Проценко Г. Ю.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4941 дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата выдачи результата 28.06.2019 16:02					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	**Цветность**	градус	**34,3±6,9**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4941 дата начала испытаний 26.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 13:39					

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лаборатории Проценко Г. Ю.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4942 дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата выдачи результата 28.06.2019 16:03					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	16,5±3,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Мисюра С. Е.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4942 дата начала испытаний 26.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 13:39					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лаборатории Проценко Г. Ю.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4943 дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата выдачи результата 28.06.2019 16:03					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	17,2±3,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Мисюра С. Е.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4943 дата начала испытаний 26.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 13:40					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лаборатории Проценко Г. Ю.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4944 дата начала испытаний 26.06.2019 15:30 дата выдачи результата 28.06.2019 16:04					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Цветность	градус	18,0±3,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.06.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4944 дата начала испытаний 26.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 13:40					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории Проценко Г. Ю.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кущевском филиале
_____ Л.С. Саакян

Гигиеническая оценка

№ 4939 **«** 28 **»** 06 **2019года**

испытуемые пробы (вода питьевая) согласно протокола №4939Л,4940Л,4942Л,4943Л, 4944Л от 28.06.2019г. **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.
Проба №4941Л **не соответствует по санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей цветности)** и соответствует по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене _____ Пожиленкова Т.Н.